

Prüfbefunde mit Mängeln

keine Übertragung an Netz NÖ

Stand: Jänner 2022

1

Prüfbefunde mit Mängeln werden nicht an Netz NÖ übertragen

Nach Behebung der Mängel ist ein neuer Prüfbefund ohne Mängel auszustellen, dieser wird nach Freigabe durch den Konzessionsinhaber oder Freigeber an Netz NÖ übertragen. Dem Anlagenbetreiber ist dieser Befund zu übergeben.

2

Auszug NÖ Gassicherheitsgesetz §12 Wiederkehrende Prüfungen

(2) Werden bei einer Prüfung Mängel festgestellt und diese nicht innerhalb der vom Prüfer festgesetzten, angemessenen Frist behoben, hat der Prüfer die Behörde unter Angabe der festgestellten Mängel schriftlich hiervon zu verständigen. Ist in Folge Ausströmens von Gas oder sonst wegen der Beschaffenheit der Gasanlage eine unmittelbar drohende Gefahr gegeben, hat der Prüfer alle zur unmittelbaren Beseitigung der Gefahr notwendigen Maßnahmen auf Gefahr und auf Kosten des Betreibers sofort zu veranlassen. Der Prüfer hat die Behörde und das Verteilerunternehmen, an dessen Verteilerleitungen die Gasanlage angeschlossen ist, unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen zu verständigen.

3

Sicherheitstechnische Mängel

Sicherheitstechnische Mängel jeglicher Art bzw. daraus resultierende Fristen werden vom Prüfer (Installateur) in Evidenz gehalten und werden nicht an Netz NÖ übertragen.

Gasgerät

Bezeichnung*	Hersteller*	Baujahr	NWB (kW)*
KK-D_Komb-Kessel/Durchlauf	Vaillant		22,2
Art*	Züandsicherung	Type	
B11	VZ_Vollzüandsicherung	VCWAT 174/4-5 H W 20	

Der ordnungsgemäße Gerätezustand bzw. die Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung ist gemäß ÖVGW G K71 zu beurteilen.

Verbrennungsluftversorgung

Prüfergebnis*

in Ordnung nicht in Ordnung

Verbrennungsluftversorgung*

Verbrennungsluftnachweis fehlt anderer Mangel

Behebungsfrist*

Datum bis: 31.01.2022 Nummer*: 1

Gasleitungsanlage

Prüfung	i. O.	Nr.	Beschreibung	Frist	Spärr
1. Verbrauchsleitung					
Dichtheit	nein	1	Nachzählerleitung undicht - Leckrate 0,3l/h	6 Mon.	-
Visuell	ja	-	-	-	-
2. Gaszähleranlage - keine Mängel vorhanden					
3. Geräteanschlussleitung - keine Mängel vorhanden					
4. Absperreinrichtungen - keine Mängel vorhanden					

4

Status-Beschreibung

Nach Freigabe durch den Konzessionsinhaber oder Freigeber wird zwar der Prüfbefund auf Status „Archiviert“ gesetzt aber nicht an Netz NÖ übertragen.

Bestätigung

Der Anlagenbetreiber nimmt zur Kenntnis, dass die oben angegebenen, festgestellten Mängel innerhalb der festgesetzten Frist zu beheben sind und der Prüfer hiervon unverzüglich, schriftlich zu verständigen ist.

Formular freigeben*

Nur Prüfbefunde mit „Meldung an die Behörde“ und Prüfbefunde ohne Mängel werden an Netz NÖ übertragen. Nach Freigabe mit „Meldung an die Behörde“ muss der Prüfer (Installateur) zusätzlich die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde und Netz NÖ schriftlich (z.B. per Mail) über die Meldung verständigen.

Bestätigung

Die bereits beanstandeten Mängel wurden nicht fristgerecht behoben (Meldung an die Behörde).

Formular freigeben*

Bestätigung

Wegen Gefahr in Verzug wurde die Gasanlage gesperrt (Meldung an die Behörde).

Formular freigeben*

HYBRIDFORMS Max Meister (Muster GmbH) abmelden

HOME ADMIN FORMULARE

1. Befunde - Haushalt und nichtgewerbliche Gasanlagen - NÖ GSG (5)

Abnahmebefund
Gesamt-
Änderungsbefund
Prüfbefund

Aktualisieren

Suche...	Titel	Status	Geändert	Besitzer (Gruppe)	Prüfername	Prüfdatum	Anlagenbetreiber	Ort (Auswahl)	Postleitzahl
	Prüfbefund - NÖ GSG, Sorglos, Susi	stage_1: Bearbeiten (2.0)	2021-05-20 (08:42:45)	Max Meister (Muster GmbH) (Muster-hifest)	Max Meister (Muster GmbH)	2021-04-26	Sorglos, Susi	Hainfeld	3170
	Prüfbefund - NÖ GSG, Hoffnung, Herbert	stage_1: Bearbeiten (1.1)	2021-05-20 (08:30:45)	Max Meister (Muster GmbH) (Muster-hifest)	Max Meister (Muster GmbH)	2021-05-20	Hoffnung, Herbert	Wilhelmsburg	3150
	Prüfbefund - NÖ GSG, Gruber, Thomas	stage_2: Archiviert (4.0)	2021-05-11 (09:17:50)	Max Meister (Muster GmbH) (Muster-hifest)	Max Meister (Muster GmbH)	2021-04-28	Gruber, Thomas	Maria Enzersdorf	2344

1 von 1